

ПРЕДПИСАНИЕ №

« 24 » мая 2016г. **ТОУ Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном**
(место вынесения)

Начальник ТОУ Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном

Ошроев Ахмед Мухамедович

(должность Ф. И. О. Должностного лица, вынесшего предписание)

на основании акта проверки от « 24 » мая 2016г. № 124
о нарушении

п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 14.1, п. 14.2, п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

предписывает:

Должностному лицу директору Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 ст. Котляревской» Роменскому Михаилу Михайловичу, КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 40.

(наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), адрес)

в срок до « 10 » июля 2017г.

Устранить нарушения п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 14.1, п. 14.2, п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- Провести ревизию канализационных труб. Срок до 15.08.2016г.
- Оснастить учебные кабинеты бытовыми термометрами. Срок постоянно.
- Оборудовать классные доски местным освещением - софитами. Срок до 15.08.2016г.
- Не принимать пищевые продукты без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Срок постоянно.
- Произвести замену кровли в дошкольном отделении. Срок до 10.07.2017г.

(содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец))

Документы, подтверждающие выполнение настоящего Предписания,

представить в срок до « 10 » июля 2017г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством