



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кабардино - Балкарской республике
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому
и Терскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

361115, КБР, Майский район, г. Майский ул. 9 Мая, 175.

тел (886633) 21-5-90, факс 21-5-90 e-mail: ugpnkbr06@mail.ru.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
номер телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

Предписание № 3211/21

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 8 ст. Котляревской»

в лице директора Роменского М.М.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Майского и Терского районов по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 32 от «25» ноября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «29» ноября 2019 г. по «13» декабря
2019 г. проведена плановая выездная проверка

Государственным инспектором Майского и Терского районов по пожарному надзору
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

капитаном внутренней службы Куповым Резуаном Руслановичем, в помещениях и на
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территории дошкольного корпуса «Светлячок» МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской,
расположенного по адресу: Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 91.

совместно с Директором МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской, Роменским Михаилом

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Михайловичем, Завхозом дошкольного корпуса «Светлячок» Бернинг Э. Я.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|--|--|--------------|--|
| 1 | Провести проверку состояние огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). | п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». | 20.07.2020г. | |
| 2 | Провести проверку работоспособности имеющихся внутренних противопожарных кранов, (проверку провести организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности). | п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». | 20.07.2020г. | |
| 3 | Организовать проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующих протоколов испытаний. | п. 24 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». | 20.07.2020г. | |
| 4 | Помещения кухни оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. | НПБ 110 - 03 | 20.07.2020г. | |
| 5 | Имеющиеся планы (схемы) эвакуации людей на случай пожара переделать в соответствии с требованиями. | п. 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», ГОСТ Р 12.2.143-2009. | 20.07.2020г. | |
| 6 | Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток препятствующие распространению опасных факторов пожара оборудовать приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах. | п. 36 «г» ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». | 20.07.2020г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Майского и Терского районов по пожарному надзору Купов Р. Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » 12 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Роменский М. М.

(должность, фамилия, инициалы)

« » _____ 20 ____ г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

