



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кабардино - Балкарской республике

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому  
и Терскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

361115, КБР, Майский район, г. Майский ул. 9 Мая, 175.

тел (886633) 21-5-90, факс 21-5-90 e-mail: ugpnkbr06@mail.ru.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)  
номер телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

### Предписание № 311/120

#### по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя  
общеобразовательная школа № 8 ст. Котляревской»

в лице директора Роменского М.М.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора Майского и Терского районов по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 31 от «25» ноября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «29» ноября 2019 г. по «13» декабря  
2019 г. проведена плановая выездная проверка

Государственным инспектором Майского и Терского районов по пожарному надзору  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
капитаном внутренней службы Куповым Резуаном Руслановичем, в помещениях и на  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территории МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской, расположенного по адресу: КБР,  
Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 40.

совместно с Директором МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской, Роменским Михаилом  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Михайловичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
--------------	---	--	---	---

1	2	3	4	5
1	Провести проверку работоспособности имеющихся внутренних противопожарных кранов, (проверку провести организацией имеющий лицензию на данный вид деятельности).	п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	20.07.2020г.	
2	Организовать проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующих протоколов испытаний.	п. 24 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	20.07.2020г.	
3	Все помещения второго этажа оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03	20.07.2020г.	
4	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток препятствующие распространению опасных факторов пожара оборудовать приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах.	п. 36 «г» ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	20.07.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Майского и Терского  
районов по пожарному надзору Купов Р. Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » 12 20 19 г.

